

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и  
благополучия человека  
по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ  
Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

Ул. Набережная 4, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГРА, Тюменская область, 628309  
телефон: 8 (3463)-221138 факс: 8 (3463)-234480  
e-mail: rpn-yugansk@mail.ru  
ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

28.08.2015г № 473

Директору МБОУ СОШ № 6  
Барматиной Т.Н.

Предписание № 473  
Об устранении нарушений санитарного законодательства

Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе по результатам плановой выездной проверки МБОУ СОШ № 6 проведенной на основании распоряжения от 31 июля 2015 г. № 175 во исполнение утвержденного годового плана работы на 2015 г.

**Установлено:** Выявлены нарушения требований санитарного законодательства:

1. Не проведен ремонт кровли, фасада здания школы, мастерских, отмостков и цоколя, нарушение п. 4.1, 4.28, 6.1., 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
2. Не в полном объеме проведён требуемый ремонт напольного покрытия в ряде кабинетов, коридорах школы нарушение п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
3. Производственные помещения пищеблока требуют проведения ремонта, согласно п.4.29, п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»
4. Не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией актовый и спортивный зал, нарушение п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
5. Раковины для мытья рук не предусмотрены в учебных помещениях начальной школы, мастерских – нарушение п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
6. Результаты измерений уровней искусственной освещенности в помещениях школы не представлены п.7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Руководствуясь** п.2.ст.50, ст.28 ФЗ№ 52 от 30.03.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**ПРЕДПИСЫВАЮ:** В целях соблюдения действующего законодательства.

1. Провести ремонт кровли, фасада здания школы, мастерских, отмостков и цоколя, в соответствии с требованиями п. 4.1, 4.28, 6.1., 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

Срок до 10.08.2016 г.

2. Провести ремонт напольного покрытия в кабинетах и коридорах общеобразовательного учреждения, в соответствии с требованиями п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Срок до 10.08.2016 г.**

3. Провести ремонт производственных помещений пищеблока в соответствии с требованиями п.4.29, п.4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях»

**Срок до 10.08.2016 г.**

4. Оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией актовый и спортивный залы, в соответствии с требованиями п. 6.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Срок до 10.08.2016 г.**

5. Оборудовать учебные помещения начальной школы, мастерские умывальными раковинами в соответствии с требованиями п. 4.27 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Срок до 10.08.2016 г.**

6. Организовать ведение программы производственного контроля уровней искусственной освещенности в помещениях школы в соответствии с требованиями п. 7.2 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

**Срок с 01.09.2015 г. и далее постоянно**

**Представить план мероприятий по устранению выявленных нарушений санитарного законодательства в ТО УРПН в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в срок до 09.09.2015 г. Разъясняем, что согласно ст.19.5 КоАП РФ за неисполнение требований (предписания) должностного лица ТО УРПН Вы несёте административную ответственность.**

Главный специалист - эксперт ТО РПН



М.К. Дальцаев

Предписание получил Иван Бармацкий И.М. / 31.08 2015 г.